

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 18.04.2016
Číslo jednací: 036607/2016/KUSK
Spisová značka: SZ_036607/2016/KUSK
Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / I. 510
Značka: OŽP/HK

Dle rozdělovníku



ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon), a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Vnitropodniková typová čerpací stanice na naftu Želivec“

v k.ú. Sulice, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Záměr: „Vnitropodniková typová čerpací stanice na naftu Želivec“

Zařazení: *katégorie II bodu 10.4 „Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“*

Oznamovatel: AGORA, s.r.o., Oldřich Žilík, Želivec 190, Sulice, 251 68 Kamenice
IČ 48952109

Zpracovatel oznámení: G E T, s.r.o., Ing. Josef Charouzek ml., Ing. Daniel Bubák, Ph.D.,
Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je umístění vnitro areálové čerpací stanice motorové nafty. Motorová nafta bude skladována v nadzemní dvoulášťové nádrži

Plocha záměru	cca 100 m ²
Objem nadzemní nádrže	5 m ³
Objem úkapové jímky	0,5 m ³
Projektovaný roční obrát:	25 000 t nafty
Projektovaný počet závozu:	cca 5 - 6 závozu/rok

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Sulice
k. ú.: Sulice
pozemek parc. č.: 780/1

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je umístění vnitro areálové čerpací stanice motorové nafty. Motorová nafta bude skladována v nadzemní dvouplošné nádrži s integrovaným výdejním zařízením s čipovou evidencí. Výdejní místo bude umístěno na manipulační ploše před nádrží a bude zastrašeno otevřeným ocelovým přístřeškem o výšce 4,5 m. Čerpací stanice i stáček místo bude umístěno na stávající zpevněné ploše. Před umístěním čerpací stanice bude plocha vypádována do nepropustné jímky na úkapy o objemu 0,5 m³. Celé technologické zařízení bude součástí rozsáhlé vyasfaltované plochy svedené do bezodtoké jímky o kapacitě 36 m³. Stáčení nafty bude prováděno cisternovými automobily. Výdej nafty bude probíhat pomocí výdejního stojanu. Realizací záměru nedojde ke zvýšení spotřeby pitné vody. Čerpací stanici budou využívat stávající zaměstnanci kompostárny, kteří budou využívat stávající sociální zázemí. Taktéž nedojde ke změně nakládání s dešťovými vodami, které budou svedeny do bezodtoké jímky.

Dle informačního systému EIA je ke dni 26.01.2016 v okolí projektovaného záměru evidován následující záměr:

„Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Sulice“ pod kódem STC1472, pro nějž byl vydán v roce 2011 závěr zjišťovacího řízení – nepodléhá dalšímu posuzování. Tento záměr nezpůsobí kumulaci, je umístěn až na pozemku parc. č. 981/3 v k.ú. Sulice.

Žádné jiné záměry obdobného charakteru, při nichž by mohlo docházet ke kumulaci vlivů, se v okolí nenacházejí. Záměr umístění ČS v areálu kompostárny nevyvolá kumulativní vlivy významnějšího rozsahu.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stanice Harlequin (typ 5000) a manipulační plocha před ní (prostor stáčiště a výdejní prostor) bude umístěna na pevný a nepropustný podklad. Prostor stáčiště a výdejní prostor bude zastřešen. Níže je uveden základní popis stanice:

- hmotnost 440 kg
- kruh. průměr 2520 mm
- šířka v místě servisního nosu 2950 mm
- výška 2500 mm
- dvouplošný zásobník
- objem při úplném naplnění 5307 litrů
- jmenovitý obsah (při 95 % úplného naplnění) 5041 litrů
- agregát 230 V
- samonasávací lamelové čerpadlo s průtokem 56 l / min
- výdejní antistatická tlaková hadice 6 m
- automatická výdejní pistole

- nasávací tlaková hadice se zpětnou klapkou
- sací koš s filtrem hrubých nečistot
- digitální průtokoměr K600 / 3, tolerance +/- 0,5%
- palivový filtr 10 mikronový - CARTRIDGE
- meziplášťový senzor těsnosti
- digitální měrná tyč s hlídáním maximální hladiny
- digitální ukazatel procentuelního naplnění nádrže
- ultrazvukový hlásič s detekcí úniku do mezipláště
- spodní plnění DN50 s pojistkou proti přeplnění FILL stop
- osvětlení strojovny
- bezpečnostní zásuvka pro autocisternu
- ocelová oka, pro snadnou manipulaci s nádrží
- odvětrání nádrže
- uzamykatelná integrovaná strojovna
- promyšlená konstrukce s funkčním designem
- bezpečnostní systém proti přeplnění
- odvětrání nádrže
- hlavní jistič, proudový chránič
- uzamykatelná strojovna

Povoleným palivem pro uskladnění v typu Harlequin (typ 5000) je motorová nafta o viskozitě od 2 do 5,35 cSt (při teplotě 37,8 °C) a s minimálním bodem vznícení (PM) 55 °C. Ostatní paliva a kapaliny jsou k uskladnění nepovolené.

Všechny typy nádrží FS a FSB jsou certifikovány a splňují požadavky certifikačního úřadu OFTEC (EN ČSN 13341 a EN ČSN 14214 pro BIOpalivo).

Stáčecí místo a výdejní plocha bude bezprostředně sousedit se stanicí Harlequin (typ 5000). Tato manipulační plocha před ČS bude pevná, nepropustná, zpevněná živичnou směsí (event. betonem) a bude gravitačně vyspádována do nejnižších partií stáčecí plochy, kde bude umístěna nepropustná jímka (záchytná úkapová vana) o objemu 0,5 m³. Odběrové místo bude opatřeno zvýšenou přejezdovou (betonovou) hranou s izolací. Celá ČS, včetně manipulačních ploch bude svedena gravitačně k velké nepropustné jímkce na vody o objemu 36 m³.

Jako manipulační plocha pro techniku poslouží stávající asfaltem zpevněné partie areálu kompostárny, jež nebude třeba nijak upravovat.

ODŮVODNĚNÍ:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 03.03.2016 oznámení záměru „Vnitropodniková typová čerpací stanice na naftu Želivec“, které bylo podáno společností G E T, s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2.

Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje ode dne 14.03.2016, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem STC1975 a Středočeského kraje – www.kr-tredocesky.cz.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.

Záměrem je umístění a provoz nové vnitropodnikové čerpací stanice typu Harlequin 5000 v jihovýchodní části areálu stávající kompostárny. Cílem je umožnit tankování nafty do strojů používaných v kompostárně a do vozidel zajišťující dovoz a expedici materiálů (firemní nákladní automobily). Zároveň dojde ke snížení nákladů na palivo pro firemní stroje. Provozem záměru nedojde k navýšení dopravní zátěže, nejedná se o veřejnou čerpací stanici.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na stávající zpevněné ploše uvnitř areálu kompostárny. Ze ZPF byla půda vyňata v roce 2015.

Provoz záměru nebude mít významný vliv na spotřebu vody. Areál kompostárny je zásoben užitkovou vodou z vlastní studny. Pitná voda je dovážena balená. K nádrži s naftou nebude přípojka vody zavedena. Odpadní vody nebudou v rámci provozu záměru produkovány. Stáček plocha bude zastřešena tak, aby nedocházelo k mísení ropných látek a dešťových vod. Nekontaminovaná dešťová voda bude svedena gravitačně do jímky na dešťovou vodu.

Zdrojem hluku bude doprava k čerpací stanici (nákladní automobil, kolový nakladač, překopávač, třídič, drtič, manipulátor, buldozer, autocisterna doplňující nádrž) a elektrické čerpadlo. Nejbližší venkovní chráněný prostor se nachází ve vzdálenosti cca 50 m. Nejbližší vnitřní chráněný prostor se nachází ve vzdálenosti cca 80 m. Akustickou clonu tvoří ozeleněný zemní val, betonová zeď a stávající objekty v areálu kompostárny. Vzhledem k umístění nejbližších chráněných prostor se překročení hygienických hladin hluku nepředpokládá.

V případě úniku nafty mimo zabezpečenou stáček a výdejní plochu dojde k likvidaci posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex, piliny).

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 04.04.2016 pod č.j. 055870/2016/KUKS,

Obec Sulice – vyjádření ze dne 06.04.2016 pod č.j. OÚ 318/2016,

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 04.04.2016 pod č.j. 052784/2016/KUSK,

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 30.03.2016 pod č.j. 15241/2015-MURI/OŽP/00354,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 17.03.2016 pod č.j. ČIŽP/41/IPP/1603898.001/16/PVZ,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - vyjádření ze dne 16.03.2016 pod č.j. KHSSC 12092/2016,

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj

Souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Obec Sulice

Nemá k záměru námítky ani připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska zákona č. 224/2010Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Má k záměru připomínku:

Jestliže dojde v objektu ke skladování vybraných nebezpečných látek nebo látek s vybranými nebezpečnými vlastnostmi dle přílohy č. 1 zákona, má uživatel objektu povinnost zpracovat protokolární záznam o nezařazení, viz níže:

„§ 4 zákona č.224/2015 Sb.

(1) Uživatel objektu zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol o nezařazení“), a protokol o nezařazení uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

(3) Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.“

Vypořádání: Jedná se o zákonnou povinnost, která bude řešena v navazujících řízeních.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepožadujeme záměr projednat dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z hlediska možného ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod je provozovatel zařízení, uživatel vodám závadných látek, při zacházení s těmito látkami ve větším rozsahu (zařízení s náplní vodám závadných látek v kapalném skupenství s celkovým množstvím v něm obsažených vodám závadných látek nad 500 l – viz vyhláška č. 450/2005 Sb. O náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků), nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má povinnost ve smyslu ust. § 39 odst. 2 vodního zákona vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen "havarijní plán") a schválený ho předložit nejpozději před uvedením záměru do trvalého užívání. Havarijní plán projednává a schvaluje příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností formou rozhodnutí ve vodoprávním řízení. Havarijní plán musí být vypracován v rozsahu uvedené vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Vypořádání: Jedná se o zákonnou povinnost, která bude řešena v navazujících řízeních.

Z hlediska dalších složkových zákonů nemá připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

Nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předloženého oznámení ke zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí:

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované G E T, s.r.o., Ing. Josef Charouzek ml., Ing. Daniel Bubák, Ph.D., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba

Bc. Hana Křížová
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Sulice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost považuje za doručenou. **Zároveň příslušný úřad žádá obec Sulice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu** (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: krizova@kr-s.cz). **Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení** je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC1975.

Datum vyvěšení: 21.4.2016

Datum sejmutí: 9.5.2016

Razítko:



Razítko:

Rozdělovník k č.j.: 036607/2016/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce

- 1/ Středočeský kraj, zde
- 2/ Obec Sulice, Kostelecká 150, 251 68 Sulice - Želivec

Oznamovatel:

- 3/ AGORA, s.r.o., Želivec 190, Sulice, 251 68 Kamenice

Na vědomí:

- 4/ MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 5/ MěÚ Kamenice, Stavební úřad, Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
- 6/ GET, s.r.o., Ing. Josef Charouzek ml., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **84246612-82234-160420151407**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 20.04.2016 v 15:14:24. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu 20.04.2016 14:41:42. Údaje o zaručené elektronické značce č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D BE 64**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Středočeský kraj - Krajský úřad, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronická značka byla označena platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.04.2016 v 15:14:24. Údaje o časovém razítku: datum a čas **18.04.2016 15:57:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1C**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.04.2016 v 15:14:24. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.04.2016 14:41:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 78 0C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Hana Křížová, odborný referent na úseku životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2613, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.04.2016 v 15:14:24. Údaje o časovém razítku: datum a čas **20.04.2016 13:32:43**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **OBEC SULICE**
Pracoviště: **OBEC SULICE**
Želivec dne **20.04.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Kateřina Roubíčková

Otisk úředního razítka:

Kateřina ROUBÍČKOVÁ



84246612-82234-160420151407

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.